



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 617/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №27» г.Сыктывкара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Сыктывкара по пожарному надзору от «01» ноября 2018 года №617, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «18» декабря 2018 года по 11 ч. 00 мин. «28» декабря 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Юрий Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» г.Сыктывкара

По адресу(ам): Здание школы №27, г.Сыктывкар, пер. Школьный, д. 6

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директор, Блинова Лариса Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение испытаний ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ;	01.09.2019	

	испытания (испытания проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет);			
2.	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (находится в неисправном состоянии);	п. 43, п. 61 Правила противопожарного режима в РФ;	01.09.2019	
3.	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из подвала непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри, без ключа;	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ;	01.09.2019	
4.	В лестничных клетках допускается открытая прокладка электрических кабелей и проводов, предназначенных для освещения лестничных клеток;	п. 2) ст. 52, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 (требования действовавшие до дня вступления в силу ФЗ №123: абз. 8 п. 4.9 СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений";	01.09.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (помещение №9 по паспорту БТИ на 1-м этаже) обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ;	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор ОНД ПР г. Сыктывкара УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Коми Рязанцев Ю. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

Ильин
(подпись)



директор Блинова Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» декабря 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999